

المقاومية الحرارية للتربة K.m/W							حجم الموصل (مم ²)
٣,٠	٢,٥	٢,٠	١,٥	١,٠	٠,٩	٠,٨	
							كابل ذو قلب واحد
٠,٦٧	٠,٧٣	٠,٨١	٠,٩١	١,٠٧	١,١١	١,١٦	حتى ١٥٠
٠,٦٦	٠,٧٢	٠,٨٠	٠,٩٠	١,٠٧	١,١٢	١,١٧	من ١٨٥ إلى ٤٠٠
٠,٦٥	٠,٧١	٠,٧٩	٠,٩٠	١,٠٨	١,١٣	١,١٨	من ٥٠٠ إلى ١٢٠٠
							كابل عديد القلوب
٠,٧٤	٠,٧٩	٠,٨٦	٠,٩٥	١,٠٤	١,٠٦	١,٠٩	حتى ١٦
٠,٧٠	٠,٧٦	٠,٨٤	٠,٩٣	١,٠٧	١,١٠	١,١٤	من ٢٥ إلى ١٥٠
٠,٦٨	٠,٧٤	٠,٨٢	٠,٩٢	١,٠٧	١,١١	١,١٦	من ١٨٥ إلى ٤٠٠

جدول ٣ - ٦ معاملات التقنين التجميعية للكابلات عديدة القلوب في وضع مسطح